

ЩИТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ

Предназначены для приема и распределения электрической энергии, входящих электрических кабелей осветительных и осветительных электротехнических устройств, защиты от перегрузок и короткого замыкания осветительных сетей трехфазного переменного тока напряжением 380/220В частотой 50 Гц.

Щиток осветительный выполнен из окрашенного стального листа, внутри которого размещены выключатели и коммутационные аппараты в зависимости от числа фазовых линий. Доступ к приборам осуществляется со стороны фасада через дверь. Ввод питающих и вывод осветительных линий осуществляется сверху. Нормальное положение выключателя или автомата.

Тип	Величина номинального осветительного выключателя	Автомат на вводе	Габаритные размеры, мм		
			высота	ширина	глубина
ОП-4	6	отсутствует	370	285	140
ОП-6	9				
ОП-12	12				
ОЩ-3	3				
ОЩ-6	6				
ОЩ-9	9				
ОЩ-12	12				
ОЩВ-3	6	электромагнитный выключатель	370	285	140
ОЩВ-6	9				
ОЩВ-12	12				
УОЩВ-6	6				
УОЩВ-9	9				
УОЩВ-12	12				

Структура обозначения:


У — усиленный

ОП(ОЩ) — осветительный щиток


3 — номинальное количество выключателей

ХХ — количество осветительных линий

УХХХ — количество полюсов и выключателей
расшифровка по ГОСТ 15150-69



ОП-6



ОЩВ-12

